

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным
образовательным программам № 4 г.Саратова»**

410041, область Саратовская, город Саратов, улица им Загороднева В.И., дом 19;
Тел./факс:8(8452)63-83-75; E-mail: shcool4viiiivida@mail.ru

Контрольные мероприятия и их результаты за 2024 год.

Наименование органа осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контроля.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области	Профилактически й визит проведен в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора.	14.08.2024 г.	- не предусмотрена горизонтальная входная площадка с длиной и шириной не менее 1.5 ширины полотна наружной двери (эвакуационным выходом)	Замечания устранены
			- не соответствие нормам план эвакуации	Замечания устранены
			- отсутствие наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства	Замечания устранены
			- превышение срока эксплуатации пожарных рукавов	Замечания устранены
Прокуратура Ленинского района г.Саратова	Проведена соблюдение прав и социальных гарантий несовершеннолетн их в части обеспечения безопасности и антитеррористиче ской защищенности, пожарной	21.08.2024 г. - 11.09.2024 г.	- помещение медицинского блока согласно стандарту, оснащены не полностью	Замечания устранены частично
			- объект не оборудован системой подачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ	Замечания устранены

	безопасности, своевременного и качественного оказания медицинской помощи, соблюдение требований санитарно – эпидемиологического законодательства.		- установленная система наружного оснащения не достаточна - входная дверь на территорию учреждения не оборудована домофоном с передачей видео – аудио сигнала на пост охраны	Ведется работа по устранению нарушения Ведется работа по устранению нарушения
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в г.Саратове	Профилактический визит в соответствие с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора) муниципального контроля».	16.10.2024 г.	Выявлены нарушения обязательных требований: нуждается в проведении ремонтных работ лестница запасного входа в помещения школы, а именно: восстановление ступеней, поручней.	Нарушения устранены.

И.о. директора школы:



/М.А.Барышева/